



PRZEKRÓJ A-A

1:50

RZUT KOTŁOWNI

1:50

1	Kocioł wodny, gazowy, wiszący z zamkniętą komorą spalania Q = 21,0 kW np. Terment typ Mini Max	1
2	Kanał spalinowy ze stali kwasoodpornej, jednościenny np. MKS Ø 80 mm	1
3	Kanał wywiewny ze stali kwasoodpornej Ø 160 mm	1
4	Nawiew 20 * 20 cm na wysokości 30 cm od posadzki	1
5	Drzwi o odporności ogniowej 30 min.	1

Obiekt: Zmiana sposobu użytkowania mieszkania na lokal użytkowy na I piętrze w budynku MZP w Zielonej Górze przy ul. Masarskiej 13; działka nr 333/25.			Arkusz nr 13
			Rys. nr 7
Rysunek: Rzut kotłowni - przyrój			Skala: 1:50
Wykonawcy opracowania		upr.bud.	Data
Autor	mgr inż. Stanisław Karasz	201/75/Zg	09.04.
Kreślił	techn. Ryszard Wróblewski	-	09.04.
Sprawdził	mgr inż. Wiesław Mazurek	141/74/Zg	09.04.